

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Березовского городского округа

623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Косых, д. 4.

e-mail: [tond-berezovsky@mail.ru](mailto:tond-berezovsky@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г.Березовский

(место составления)

« 21 » сентября 20 21 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начал 10 ч 00 мин «21» сентября 2021г.

Осмотр продолжен с 10 ч 00 мин по 12 ч. 00 мин. «21» сентября 2021г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Начальник ОНД и ПР Березовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

подполковник внутренней службы Федяев М.А.

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра Территория и здание школы Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» им. А.А. Лагуткина (БМАОУ «Лицей №7») по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Академика Королева,1

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Архипова Лидия Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

Директор БМАОУ «Лицей №7» Архипова Лидия Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

\_\_\_\_\_  
(\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

-----  
(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)  
 Специалисту (эксперту) -----

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьёй 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Осмотром установлено: \_\_\_\_\_  
(подпись специалиста (эксперта))  
 Объектом осмотра является территория и здание по адресу:

Свердловская область, г.Березовский, ул.Академика Королева, 1. На указанной территории

расположено здание школы. Земельный участок огорожен металлическим решетчатым забором.

Вокруг здания предусмотрен проезд с твердым покрытием. Здание «Н» образной формы, разноэтажное, с подвалом. Левое от центрального входа в здание крыло трехэтажное, правое двухэтажное. Строение второй степени огнестойкости, наружные и внутренние стены выполнены из кирпичной кладки, перекрытия сборные железобетонные. Кровля над частями строения коньковая двускатная – металлический профилированный лист по деревянной обрешетке. По периметру кровля имеет ограждения. Здание электрифицировано 220-380В. Помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации с выводом сигнала о пожаре в пожарно-спасательное подразделение. Помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа за счет устройства в поэтажных коридорах и зальных помещениях речевых оповещателей, указателей направления в коридорах и световых указателей «Выход» над дверьми эвакуационных выходов. Здание коридорного типа, внутри расположены три внутренние закрытые лестничные клетки. Одна внутренняя закрытая в левом крыле здания от первого этажа до третьего, вторая лестничная клетка в правом крыле здания от подвала до второго этажа включительно, третья лестничная клетка торцевая внутренняя закрытая от первого этажа до второго. Поэтажные проемы, ведущие из общих коридоров в лестничные клетки заполнены дверьми оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В ходе визуального осмотра нарушений обязательных требований пожарной безопасности не установлено.

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, проводившего осмотр)

\_\_\_\_\_  
(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

-----  
(фото-, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра Не имеются

Имеются (их описание) / не имеются

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор БМАОУ «Лицей №7» Архипова Л.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)


\_\_\_\_\_  
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник ОНДиПР Березовского ГО УНДиПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области

подполковник внутренней службы Федяев М.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного  
надзора)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021996

Владелец Молочкова Анна Владимировна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024